

Certest, s.r.o. Dlhá 191/44, 010 09 Žilina, Slovenská republika
Autorizovaná osoba NBÚ SR č. AOUS 01/2021



Certest s.r.o. certifikačný orgán

CERTIFIKÁT č. 00682/2022

zo dňa: 27.07.2022

Certest, s.r.o. certifikačný orgán pre výrobky vydáva tento certifikát:

1. Názov a typ výrobku: **Bezpečnostné dvere SECUM**
typ: SECUM EURO
varianty: ---
2. Držiteľ certifikátu: **SECUM Doors s.r.o.**
(obchodný názov a sídlo) Vlkova 454/14, Žižkov (Praha 3) 130 00, Česká republika
3. IČO: 07523033

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku vrátane jeho konštrukčne odvodených variant s technickými požiadavkami uvedenými v predpise(och): STN EN 1627:2021 - pre bezpečnostnú triedu RC2, Skúšobný postup č. 1/2012 NBÚ SR pre typ 2.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s požiadavkami sú uvedené v protokole č. ZP-0634 z 27.07.2022. Podrobný technický popis výrobku (ov) je uvedený tamtiež. Zoznam použitých technických požiadaviek a pravidiel pre nakladanie s certifikátom sú uvedené na druhej strane certifikátu.

Držiteľ certifikátu je súčasne oprávnený požívať certifikačnú značku „SECURITY TESTED“ príslušnej triedy odolnosti proti vlámaniu. Výrobok bude zaradený do databázy výrobkov SECURITY TESTED a bude prezentovaný na web-stránke www.security-tested.com.


Obmedzenia / podmienky používania výrobku: Kridlo dverí musí byť vybavené schváleným zámkom zahrnutým v prehľade komponentov v záverečnom protokole č. ZP-0634. Zámok musí byť ovládaný cylindrickou vložkou s bezpečnostnou triedou min. 4/C podľa normy EN 1303. Dvere musia byť po inštalácii do stavebného otvoru opatrené štítkom, ktorý obsahuje minimálne: identifikáciu výrobcu a/alebo distribútora, označenie výrobku (názov výrobku, prípadne typ), triedu odolnosti a normu EN 1627. Dvere musia byť nainštalované v súlade s technologickým postupom pre montáž vydaným držiteľom certifikátu.

Platnosť certifikátu do: 27.07.2025



odtlačok pečiatky




Ing. Viliam Šedo
riaditeľ Certest, s.r.o.